



廣興國小 104 年 11 月鍋爐每日作業檢查紀錄表

設備型號：

| 檢點項目及方法 | | 檢點日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 本體 | 1. 檢視本體，端板等有無損傷、變形、腐蝕、裂痕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 檢視水管、煙管、熱媒管等有無損傷或洩漏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃燒裝置 | 1. 檢視供油槽、油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷或異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 檢視燃氣器無損傷或污穢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過濾裝置 | 1. 檢查有無堵塞或損傷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢查有無洩漏、損傷及風壓有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆發門 | 1. 檢視有無堵塞或損傷，動作是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢測自動啟動停止裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動控制裝置 | 2. 檢測燃料切斷至裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢視水位調節裝置及警報器之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配線 | 2. 檢視壓力調節裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢視電器配管線端子及操作盤指示燈有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水裝置 | 1. 檢視給水泵有無損傷及動作有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢視蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫是否良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水處理裝置 | 1. 檢視水處理裝置之機能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢視閥體有無損傷、洩漏及異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全閥 | 2. 檢視有無卡死、作動是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 檢視有無損傷或污穢、檢測作動是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壓力表 | 1. 檢視有無損傷或污穢、功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註：1. 檢查結果良好“√”，異常需改善打“x”

2. 紀錄表應保存 3 年

午餐執事 李淑瑛

午餐執事

呂高泰

檢點人員

主任

總務處 朱淑娟

校長

廣興國民小學 張瓊友 校長

廣興國小鍋爐每日作業檢查紀錄表

設備型號：

檢查月份：104年12月

| 檢點項目及方法 | | 檢查日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| 本體 | 1.檢視本體、端板等有無損傷、變形、腐蝕、裂痕 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 2.檢視水管、煙管、熱媒管等有無損傷或洩漏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 燃燒器 | 1.檢視供油槽、油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷或異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 2.檢視燃燒器無損傷或污髒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 裝置 | 1.檢查有無堵塞或損傷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 1.檢查有無洩漏、損傷及風壓有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 自動 | 1.檢視有無堵塞或損傷、動作是否正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 1.檢測自動啓動停止裝置之機能有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 控制 | 2.檢測燃料切斷至裝置之機能有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | 1.檢視水位調節裝置及警報器之機能有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 裝置 | 2.檢視壓力調節裝置之機能有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 1.檢視電器配管線端子及操作盤指示燈有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 附屬 | 給水裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 1.檢視給水泵有無損傷及動作有無異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 裝置 | 配管、閥 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 1.檢視蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫是否良好 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 及 | 水處理裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 1.檢視水處理裝置之機能是否正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 附屬 | 安全閥 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 1.檢視閥體有無損傷、洩漏及異常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 品 | 水位計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2.檢視有無卡死、動作是否正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 品 | 壓力表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 1.檢視有無損傷或污髒、檢測動作是否正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品 | 壓力表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1.檢視有無損傷或污髒、功能是否正常 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檢點人員簽名 | | 馬高泰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註：1.檢查結果良好“✓”，異常需改善打“x”

2.紀錄表應保存3年

廣興國小鍋爐每日作業檢查紀錄表

設備型號：

檢查月份：10(年) 1(月)

| 檢點項目及方法 | | 檢點日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 本體 | 設備本體 | 1.檢視本體、端板等有無損傷、變形、腐蝕、裂痕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.檢視水管、煙管、熱煤管等有無損傷或洩漏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃燒器 | | 1.檢視供油槽、油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷或異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.檢視燃燒器無損傷或污髒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過濾裝置 | | 1.檢查有無堵塞或損傷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢查有無洩漏、損傷及風壓有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆發門 | | 1.檢視有無堵塞或損傷，動作是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢測自動啓動停止裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動控制裝置 | | 2.檢測燃料切斷至裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視水位調節裝置及警報器之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配線 | | 2.檢視壓力調節裝置之機能有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視電器配管線端子及操作盤指示燈有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水裝置 | | 1.檢視給水泉有無損傷及動作有無異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫是否良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管、閥 | | 1.檢視水處理裝置之機能是否正確 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視閥體有無損傷、洩漏及異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全閥 | | 2.檢視有無卡死、作動是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視有無損傷或污髒，檢測作動是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位計 | | 1.檢視有無損傷或污髒，功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視有無損傷或污髒，功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壓力表 | | 1.檢視有無損傷或污髒，功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.檢視有無損傷或污髒，功能是否正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

檢點人員簽名

李淑球



備註：1.檢查結果良好“√”，異常需改善打“x”

2.紀錄表應保存3年